ボーリング柱状図

調査名　新香山中学校

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 12	調査位置	岡崎市桑原町字大沢２０番地８６			北緯	
発注機関				調査期間	昭和58年4月29日～58年4月30日	東経	
調査業者名	株式会社　東京ソイルリサーチ	主任技師	加門　秀治	現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	梅田　春三
孔口標高	+79.01m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機		ハンマー落下用具	
総掘進長	8.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1	77.11	1.90	1.90		礫混じり細砂	黄褐灰			
2									
3					礫混じり粘土質細砂	黒灰・黄灰の色灰混	中位		
4	74.16	2.95	4.85						
5	73.51	0.66	5.50		軟岩	黄褐灰	強固		
6	72.66	0.85	6.35		軟岩	黄褐・灰色・暗青の混	強固		
7	71.01	1.65	8.00		硬岩	暗茶褐	強固		
8									
9									

孔内水位m／測定月日	標準貫入試験 深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
4.30	4.00	7	6	11	24	24
	4.30				30	
	5.00	13	14	18	45	45
	5.30				30	
	6.00	22	28		50	50
	6.17		7		17	
	7.00	50			50	50
	7.00	0			0	
	8.00	50			50	50
	8.00	0			0	

原位置試験 深度 m	試験名および結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日